




Узел А




1-1



поз. 3




поз. 4



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг.	Примеч.
1	ГОСТ10704-91* В10 ГОСТ 10705-80	Труба 165х4,5 L-550мм	1	17,81	
2	ГОСТ19903-74*	Лист 180х160х5	1	1,11	
3	ГОСТ2590	Круг 12 L-350мм	2	0,30	шт.
4	ГОСТ19903-74*	Лист 100х200х5	4	0,77	
5	ГОСТ5915	Гайка М 12,5	8	0,0154	шт.
6	ГОСТ11371	Шайба 12	8	0,0063	шт.
7	ГОСТ7338	Резино-пластина 3 МБ-С	2		шт.
8	ГОСТ25125	Грунтовка ГФ-021	0,10		кг
9	ГОСТ8292	Краска масляная	0,10		кг

поз. 2



						050314-2-ГСН			
						Подключение ООО "Недра" к существующему газопроводу котельной "Мамонтовского водозабора" по адресу: Ханты-Мансийский АО-Югра, Тюменская обл., Нефтеюганский район, Усть-Балыкское м/р			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Наружные газопроводы	Стадия	Лист	Листов
ГИП					03.14		Р	9	
Проверил					03.14				
						Узел "В" (задвижка 30с41нж Ду50). Схема соединения БДЗ с газопроводом	ООО "Проектная группа Югра Проект"		
Разраб.					03.14				
Н. контр.					03.14				

Инв. N подл. Подп. и дата  
Взамен инв. N