



СПЕЦИФИКАЦИЯ ГАЗОВОГО ВВОДА D50

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Прим.
1	2	3	4	5	6
1	ГШК-50-2.5; ТУ 3712-009-12213528-00	Кран шаровый муфтовый газовой	1	1.1	"Gas-TK", Италия
		Ду50 Ру=2.5 МПа			
2	ГОСТ8732-78*/09Г2С ГОСТ19281-89*	Труба стальная $\phi 57 \times 3.0$	2,5		п.м.
		ГОСТ 3262-75			
3		Кронштейн со скользящим хомутом	1	0.4	
4	ТУ 2248-030-00203536-96	Отвод 90° $\phi 50$ мм	1	0.3	
5	ГОСТ 8969-75*	Сгон Ду50	1	0.2	
6	ГОСТ 8966-75*	Муфта прямая короткая Ду50	1	0.2	
7	ГОСТ 8968-75*	Контргайка Ду50	1	0.2	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взамен инв. N
--------------	--------------	---------------

						050314-2-ГСН				
						Подключение ООО "Недра" к существующему газопроводу котельной "Мамонтовского водозабора" по адресу: Ханты-Мансийский АО-Югра, Тюменская обл., Нефтеюганский район, Усть-Балыкское м/р				
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Наружные газопроводы		Стадия	Лист	Листов
ГИП					03.14			Р	11	
Проверил					03.14					
						Газовый ввод Ду50		ООО "Проектная группа Югра Проект"		
Разраб.					03.14					
Н. контр.					03.14					